



2020 年 7 月污水监测数据

企业名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点 位	监测项目											备注	
		COD			氨氮			总磷			pH			
		污 染 物 浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	污 染 物 浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	污 染 物 浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	检 测 数 值	接管标准		是否 达标
2020/7/13	WS-01- 2016	716.3	1000	是	18.5	50	是	1.15	5	是	7.77	6-9	是	
2020/7/27	WS-01- 2016	285.4	1000	是	9.68	50	是	2.18	5	是	7.55	6-9	是	

编制：安保部

审批：葛玉其





2020年7月雨水（清下水）监测数据

企业名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点 位	监测项目												备注
		COD			氨氮			总磷			pH			
		污 染 物 浓 度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否 达标	污 染 物 浓 度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否 达标	污 染 物 浓 度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否 达标	检 测 数 值	排放上限	是 否 达标	
2020/7/9	FWS-01	19.6	40	是	1.12	2	是	0.13	0.4	是	7.45	6-9	是	
2020/7/15	FWS-01	8.9	40	是	1	2	是	0.08	0.4	是	7.44	6-9	是	
2020/7/21	FWS-01	8.5	40	是	0.82	2	是	0.1	0.4	是	7.62	6-9	是	
2020/7/24	FWS-01	19.3	40	是	1.08	2	是	0.12	0.4	是	7.25	6-9	是	

编制：安保部

审批：葛 斌



扫描全能王 创建

南京金栖化工集团有限公司

2020 年

企业自测自报方案及报告

一、月度计划

一、月度计划									
序号	采样点名称	排口编号	点位坐标		监测因子		排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)
			经度	纬度					
1	污水排口1	WS-01-2016	118° 50′ 04″	32° 16′ 41″	1	化学需氧量	1000	2020/7/27	285.4
					2	氨氮	50	2020/7/27	18.5
					3	总磷	5	2020/7/27	1.15
					4	PH	6-9	2020/7/27	7.77
					5	悬浮物	400	2020/7/22	41
					6	总氮	70	2020/7/22	27.2
					7				
					8				
2	雨水（清下水）排口1	FWS-01-2016	118° 50′ 05″	32° 16′ 42″	1	化学需氧量	40	2020/7/15	8.9
					2	氨氮	2	2020/7/15	1
					3	总磷	0.4	2020/7/15	0.08
					4	PH	6-9	2020/7/15	7.44
					5				

编制: 安保部

审批:

葛志勇



扫描全能王 创建