

2021年9月污水监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点 位	监测项目															备注
		COD			氨氮			总氮			总磷			pH			
		污染物浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	污染物浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	污染物浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	污染物浓 度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否 达标	污染物浓 度	接管标 准	是否 达标	
2021/9/3	WS-01- 2016	120.4	500	是	13.58	45	是	15.22	70	是	1.37	5	是	7.79	6-9	是	
2021/9/13	WS-01- 2016	183.6	500	是	19.02	45	是	21.58	70	是	2.11	5	是	7.92	6-9	是	
	WS-01- 2016	180.5	500	是	18.99	45	是	20.98	70	是	2.1	5	是	7.9	6-9	是	
	WS-01- 2016	175.1	500	是	18	45	是	20.15	70	是	2.08	5	是	8	6-9	是	
2021/9/22	WS-01- 2016	207	500	是	13.68	45	是	15.16	70	是	2.1	5	是	7.9	6-9	是	
	WS-01- 2016	199	500	是	14.1	45	是	16.19	70	是	1.98	5	是	7.8	6-9	是	
	WS-01- 2016	190	500	是	14	45	是	16.2	70	是	2	5	是	7.85	6-9	是	
2021/9/30	WS-01- 2016	195.6	500	是	24.56	45	是	27.58	70	是	2.88	5	是	7.63	6-9	是	
	WS-01- 2016	190.9	500	是	23.99	45	是	27.05	70	是	2.8	5	是	7.6	6-9	是	
	WS-01- 2016	200.1	500	是	24	45	是	27.59	70	是	2.82	5	是	7.6	6-9	是	

编制：安保部

审批：葛林芳

2021年9月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目												备注
		COD			氨氮			总磷			pH			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2021.9.6	FWS-01	15.05	40	是	1.26	2	是	0.22	0.4	是	8.06	6-9	是	
2021.9.13	FWS-01	26.12	40	是	1.18	2	是	0.26	0.4	是	6.99	6-9	是	
	FWS-01	21.73	40	是	1.56	2	是	0.3	0.4	是	7.00	6-9	是	
	FWS-01	20.6	40	是	1	2	是	0.2	0.4	是	6.8	6-9	是	
2021.9.22	FWS-01	19.9	40	是	0.89	2	是	0.28	0.4	是	6.8	6-9	是	
	FWS-01	20.1	40	是	1	2	是	0.3	0.4	是	6.90	6-9	是	
	FWS-01	18.9	40	是	1.1	2	是	0.25	0.4	是	7	6-9	是	
2021.9.30	FWS-01	15.19	40	是	0.77	2	是	0.26	0.4	是	6.9	6-9	是	
	FWS-01	16.15	40	是	0.8	2	是	0.26	0.4	是	7.00	6-9	是	
	FWS-01	16.8	40	是	0.79	2	是	0.23	0.4	是	6.99	6-9	是	

编制：安保部

审批：葛小其

南京金栖化工集团有限公司

2021 年

企业自测自报方案及报告

一、月度计划										
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	污染物浓度 (mg/l)	污染物浓度 (mg/l)
			经度	纬度						
1	污水排口	WS-01-2016	118.83444	32.27805	1 化学需氧量	500	2021/9/13	183.6	180.5	175.1
					2 氨氮	45	2021/9/13	19.02	18.99	18
					3 总氮	70	2021/9/13	21.58	20.98	20.15
					4 总磷	5	2021/9/13	2.11	2.1	2.08
					5 pH	6-9	2021/9/13	7.92	7.9	8
					6 悬浮物	400	2021/9/3	18	18	18
					7					
2	雨水（清下水）排口	FWS-01-2016	118.83472	32.27805	1 化学需氧量	40	2021/9/13	26.12	21.73	20.6
					2 氨氮	2	2021/9/13	1.18	1.56	1
					3 总磷	0.4	2021/9/13	0.26	0.3	0.2
					4 PH	6-9	2021/9/13	6.99	7	6.8
					5					

二、季度计划										
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	污染物浓度 (mg/l)	污染物浓度 (mg/l)
			经度	纬度						
1	污水排口	WS-01-2016	118.83444	32.27805	1 化学需氧量	500	2021/8/27	191	177	188
					2 氨氮	45	2021/8/27	17.2	19	17.2
					3 总氮	70	2021/8/27	22.6	20.4	19.8
					4 总磷	5	2021/8/27	2.22	2.25	2.19
					5 pH	6-9	2021/8/27	8.1	8.1	8.1
					6 悬浮物	400	2021/8/27	12	13	12
					7					
					1 化学需氧量	40	2021/8/3	10	11	10

2	雨水（清下水）排口	FWS-01-2016	118.83472	32.27805	2	氨氮	2	2021/8/3	0.593	0.61	0.619
					3	总磷	0.4	2021/8/3	0.09	0.11	0.09
					4	PH	6-9	2021/8/3	7.6	7.6	7.6
					5	悬浮物	25	2021/8/3	8	8	8
					6	石油类	1	2021/8/3	ND	ND	ND
					7						
					1	氨	1.5	2021/8/3	0.12	0.11	0.12
3	厂界上风向	大气环境检测	/	/	2	苯乙烯	0.5	2021/8/3	ND	ND	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/8/3	1.22	1	1.22
					4	丙烯腈	0.15	2021/8/3	ND	ND	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/8/3	ND	ND	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/8/3	<10	<10	<10
					7	环氧丙烷	0.1	2021/8/3	ND	ND	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/8/3	ND	ND	ND
					1	氨	1.5	2021/8/3	0.1	0.1	0.11
4	厂界下风向	大气环境检测	/	/	2	苯乙烯	0.5	2021/8/3	ND	ND	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/8/3	0.99	1.32	0.98
					4	丙烯腈	0.15	2021/8/3	ND	ND	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/8/3	ND	ND	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/8/3	11	11	13
					7	环氧丙烷	0.1	2021/8/3	ND	ND	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/8/3	ND	ND	ND
					1	氨	1.5	2021/8/3	0.05	0.06	0.06
5	厂界下风向	大气环境检测	/	/	2	苯乙烯	0.5	2021/8/3	ND	ND	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/8/3	1.05	1.15	1.1
					4	丙烯腈	0.15	2021/8/3	ND	ND	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/8/3	ND	ND	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/8/3	12	13	13
					7	环氧丙烷	0.1	2021/8/3	ND	ND	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/8/3	ND	ND	ND
					1	氨	1.5	2021/8/3	0.08	0.1	0.1
					2	苯乙烯	0.5	2021/8/3	ND	ND	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/8/3	1.17	0.94	1.28

6	厂界下风向	大气环境 检测	/	/	4	丙烯腈	0.15	2021/8/3	ND	ND	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/8/3	ND	ND	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/8/3	12	11	12
					7	环氧丙烷	0.1	2021/8/3	ND	ND	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/8/3	ND	ND	ND
7	厂界内无组织	大气环境 检测	/	/	1	非甲烷总烃	20	2021/8/3	0.3	0.38	0.31
					2	非甲烷总烃	20	2021/8/3	0.44	0.49	0.38
					3	非甲烷总烃	20	2021/8/3	0.32	0.34	0.34
					4						
					1	氨	/	2021/8/3	0.84	0.72	0.64
8	废气排口	FQ-01- 2016	118.83472	32.27805	2	苯乙烯	20	2021/8/3	ND	ND	ND
					3	非甲烷总烃	80	2021/8/3	0.94	0.8	0.8
					4	丙烯腈	0.5	2021/8/3	ND	ND	ND
					5	硫化氢	/	2021/8/3	ND	ND	ND
					6	臭气	500（无量纲）	2021/8/3	724	550	550
					7	环氧丙烷	1	2021/8/3	ND	ND	ND
					8	环氧乙烷	0.5	2021/8/3	ND	ND	ND
										监测日期	昼间（dB）
9	厂界东侧	噪声监测	-----	2021/8/3	56.6	65	52.7	55	合格		
10	厂界南侧	噪声监测	-----	2021/8/3	53.8	65	51.4	55	合格		
11	厂界西侧	噪声监测	-----	2021/8/3	56.2	65	53.1	55	合格		
12	厂界北侧	噪声监测	-----	2021/8/3	53.5	65	50	55	合格		

编制：安保部

审批： 