

2022年11月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

2022年11月污水周监测数据									
公司名称：南京金栖化工集团有限公司									
检测日期	检测点	监测项目						流量 (L/S)	
		COD			氨氮				
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标		
2022. 11. 7	WS-01-2016	152. 0	500	是	4. 20	45	是	11. 9	
	WS-01-2016	160. 0	500	是	4. 28	45	是		
	WS-01-2016	150. 8	500	是	4. 20	45	是		
2022. 11. 14	WS-01-2016	189. 6	500	是	6. 85	45	是		
	WS-01-2016	192. 5	500	是	6. 95	45	是		
	WS-01-2016	188. 8	500	是	6. 90	45	是		
2022. 11. 21	WS-01-2016	142. 9	500	是	4. 15	45	是	12. 3	
	WS-01-2016	150. 3	500	是	4. 55	45	是		
	WS-01-2016	149. 6	500	是	4. 50	45	是		
2022. 11. 28	WS-01-2016	100. 3	500	是	4. 35	45	是		
	WS-01-2016	98. 8	500	是	4. 42	45	是		
	WS-01-2016	97. 8	500	是	4. 32	45	是		

编制：石云

审批：李振

2022年11月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

日期	COD	氨氮	pH	悬浮物	石油类 (第三方)	备注
	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2022. 11. 7	FWS-01-2016	27.09	是	7.10	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	27.12	是	7.08	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	27.10	是	7.15	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	13.54	是	6.99	6-9 (无量纲)	是
2022. 11. 14	FWS-01-2016	13.26	是	7.12	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	13.50	是	7.10	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	24.08	是	7.00	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	25.10	是	6.99	6-9 (无量纲)	是
2022. 11. 21	FWS-01-2016	25.02	是	7.05	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	22.57	是	7.05	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	23.08	是	7.04	6-9 (无量纲)	是
	FWS-01-2016	22.86	是	7.05	6-9 (无量纲)	是

编制: 万云

审批: 张俊

2022年11月污水月监测数据																
公司名称: 南京金栖化工集团有限公司																
监测项目																
检测日期	监测点位	悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类 (第三方)		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2022. 11. 14	WS-01-2016	28	400	是	8.36	70	是	1.27	5	是	7.65	6-9	是	0.07	20	是
	WS-01-2016	32	400	是	8.51	70	是	1.30	5	是	7.70	6-9	是	0.07	20	是
	WS-01-2016	25	400	是	8.42	70	是	1.29	5	是	7.65	6-9	是	0.07	20	是
12.9石油类																
12.9石油类																
12.9石油类																

编制: 石云

审批: 李依平

2022年11月废气有组织排放月监测数据									
公司名称: 南京金栖化工集团有限公司									
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1	80	2022/12/9	0.69	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1	/	2022/12/9	0.02	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	80	2022/12/9	0.77	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	/	2022/12/9	ND	是

编制: 石云

审批: 李依平