

2022年8月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司



检测日期	监测点位	COD			氨氮			流量 (L/S)
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2022. 8. 8	WS-01-2016	167.0	500	是	13.56	45	是	12.2
	WS-01-2016	170.0	500	是	13.80	45	是	
	WS-01-2016	169.5	500	是	13.75	45	是	
	WS-01-2016	225.7	500	是	14.16	45	是	
2022. 8. 15	WS-01-2016	230.0	500	是	15.10	45	是	11.3
	WS-01-2016	225.1	500	是	14.53	45	是	
	WS-01-2016	174.5	500	是	7.20	45	是	
	WS-01-2016	180.5	500	是	7.90	45	是	
2022. 8. 22	WS-01-2016	179.8	500	是	7.80	45	是	10.6
	WS-01-2016	170.0	500	是	8.22	45	是	
	WS-01-2016	281.4	500	是	12.30	45	是	
	WS-01-2016	282.9	500	是	13.17	45	是	
2022. 8. 24								10.9

编制: 石云

审批: 李俊



扫描全能王 创建



2022年8月污水月监测数据

公司名称: 南京鑫栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目														
		悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2022.8.24	WS-01-2016	25	400	是	10.77	70	是	2.13	5	是	7.71	6-9	是	1.33	20	是
	WS-01-2016	18	400	是	15.07	70	是	2.39	5	是	7.78	6-9	是	0.82	20	是
	WS-01-2016	28	400	是	15.79	70	是	2.40	5	是	7.71	6-9	是	0.83	20	是

编制: 石云

审批: 李能



2022年8月雨水排口监测数据

公司名称：南京金耀化工集团有限公司

日期	监测点位	COD		是否达标	氨氮		是否达标	pH		是否达标	悬浮物		是否达标	石油类 (第三方)	是否达标	备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)		污染物浓度	接管标准		污染物浓度	接管标准		污染物浓度	接管标准	
2022.8.8	FWS-01-2016	16.55	40	是	0.90	2	是	6.95	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
	FWS-01-2016	16.00	40	是	0.95	2	是	7.03	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
	FWS-01-2016	16.30	40	是	0.93	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
2022.8.15	FWS-01-2016	3.10	40	是	0.70	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
	FWS-01-2016	3.15	40	是	0.71	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
	FWS-01-2016	3.20	40	是	0.77	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
2022.8.22	FWS-01-2016	4.52	40	是	0.91	2	是	7.04	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
	FWS-01-2016	5.10	40	是	0.95	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
	FWS-01-2016	5.00	40	是	0.90	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	1	是	
2022.9.4	FWS-01-2016	3.15	40	是	0.73	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	7	/	是	ND	是	复测
	FWS-01-2016	3.20	40	是	0.70	2	是	6.88	6-9 (无量纲)	是	8	/	是	ND	是	复测
	FWS-01-2016	3.16	40	是	0.75	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	7	/	是	ND	是	复测

编制：石云

审批：李化平

2022年8月废气有组织排放月监测数据

公司名称: 南京金陵化工有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2022/8/24	1.54	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2022/8/24	0.02	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2022/8/24	2.1	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2022/8/24	0.02	是

编制: 石云

审批: 李敏

