

## 2022年9月污水月监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

| 检测日期      | 监测点位       | 监测项目  |      |      |             |            |      |       |            |      |       |      |      |          |      |      |
|-----------|------------|-------|------|------|-------------|------------|------|-------|------------|------|-------|------|------|----------|------|------|
|           |            | 悬浮物   |      |      | 总氮          |            |      | 总磷    |            |      | pH    |      |      | 石油类（第三方） |      |      |
|           |            | 污染物浓度 | 接管标准 | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 接管标准（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度 | 接管标准（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度 | 接管标准 | 是否达标 | 污染物浓度    | 接管标准 | 是否达标 |
| 2022.9.26 | WS-01-2016 | 16    | 400  | 是    | 11.19       | 70         | 是    | 1.69  | 5          | 是    | 7.68  | 6-9  | 是    | 0.07     | 20   | 是    |
|           | WS-01-2016 | 15    | 400  | 是    | 11.22       | 70         | 是    | 1.70  | 5          | 是    | 7.60  | 6-9  | 是    | 0.07     | 20   | 是    |
|           | WS-01-2016 | 15    | 400  | 是    | 11.42       | 70         | 是    | 1.75  | 5          | 是    | 7.70  | 6-9  | 是    | 0.07     | 20   | 是    |

编制: 石云

审批: 李俊

## 2022年9月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

| 检测日期      | 监测点位       | 监测项目         |             |      |              |             |      |          |
|-----------|------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|----------|
|           |            | COD          |             |      | 氨氮           |             |      | 流量 (L/S) |
|           |            | 污染物浓度 (mg/L) | 接管标准 (mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 接管标准 (mg/L) | 是否达标 |          |
| 2022.9.5  | WS-01-2016 | 153.5        | 500         | 是    | 6.54         | 45          | 是    | 11.4     |
|           | WS-01-2016 | 150.8        | 500         | 是    | 6.50         | 45          | 是    |          |
|           | WS-01-2016 | 155.5        | 500         | 是    | 6.60         | 45          | 是    |          |
| 2022.9.12 | WS-01-2016 | 183.6        | 500         | 是    | 7.68         | 45          | 是    | 10.4     |
|           | WS-01-2016 | 180.0        | 500         | 是    | 7.72         | 45          | 是    |          |
|           | WS-01-2016 | 185.2        | 500         | 是    | 7.75         | 45          | 是    |          |
| 2022.9.19 | WS-01-2016 | 162.5        | 500         | 是    | 7.25         | 45          | 是    | 12.5     |
|           | WS-01-2016 | 160.0        | 500         | 是    | 7.15         | 45          | 是    |          |
|           | WS-01-2016 | 165.3        | 500         | 是    | 7.50         | 45          | 是    |          |
| 2022.9.26 | WS-01-2016 | 222.7        | 500         | 是    | 9.07         | 45          | 是    | 11.9     |
|           | WS-01-2016 | 223.5        | 500         | 是    | 9.10         | 45          | 是    |          |
|           | WS-01-2016 | 225.0        | 500         | 是    | 9.15         | 45          | 是    |          |

编制: 石云

审批: 李俊

## 2022年9月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

| 日期        | 监测点位        | 监测项目            |                |      |                 |                |      |       |          |      |       |      |      |          |      |      | 备注 |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|-------|----------|------|-------|------|------|----------|------|------|----|
|           |             | COD             |                |      | 氨氮              |                |      | pH    |          |      | 悬浮物   |      |      | 石油类（第三方） |      |      |    |
|           |             | 污染物浓度<br>(mg/L) | 接管标准<br>(mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度<br>(mg/L) | 接管标准<br>(mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 | 接管标准     | 是否达标 | 污染物浓度 | 接管标准 | 是否达标 | 污染物浓度    | 接管标准 | 是否达标 |    |
| 2022.9.5  | FWS-01-2016 | 3.15            | 40             | 是    | 0.70            | 2              | 是    | 6.90  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
|           | FWS-01-2016 | 3.50            | 40             | 是    | 0.77            | 2              | 是    | 6.95  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
|           | FWS-01-2016 | 3.55            | 40             | 是    | 0.79            | 2              | 是    | 7.00  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
| 2022.9.12 | FWS-01-2016 | 13.54           | 40             | 是    | 0.85            | 2              | 是    | 6.85  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
|           | FWS-01-2016 | 13.88           | 40             | 是    | 0.80            | 2              | 是    | 7.03  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
|           | FWS-01-2016 | 13.60           | 40             | 是    | 0.83            | 2              | 是    | 6.90  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
| 2022.9.19 | FWS-01-2016 | 19.56           | 40             | 是    | 0.88            | 2              | 是    | 6.95  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
|           | FWS-01-2016 | 19.10           | 40             | 是    | 0.82            | 2              | 是    | 6.98  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
|           | FWS-01-2016 | 19.23           | 40             | 是    | 0.80            | 2              | 是    | 6.98  | 6-9（无量纲） | 是    | /     | 是    |      | 1        | 是    |      |    |
| 2022.9.26 | FWS-01-2016 | 24.08           | 40             | 是    | 0.99            | 2              | 是    | 6.98  | 6-9（无量纲） | 是    | 12    | /    | 是    | ND       | 1    | 是    |    |
|           | FWS-01-2016 | 24.5            | 40             | 是    | 0.95            | 2              | 是    | 7.03  | 6-9（无量纲） | 是    | 13    | /    | 是    | ND       | 1    | 是    |    |
|           | FWS-01-2016 | 24.45           | 40             | 是    | 0.97            | 2              | 是    | 6.99  | 6-9（无量纲） | 是    | 13    | /    | 是    | ND       | 1    | 是    |    |

编制: 石云

审批:

## 2022年9月废气有组织排放月监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

| 序号 | 采样点名称 | 排口编号       | 排口坐标         |             | 监测因子 |       | 排放标准<br>限值 | 监测日期      | 污染物浓度 (mg/l) | 是否合格 |
|----|-------|------------|--------------|-------------|------|-------|------------|-----------|--------------|------|
|    |       |            | 经度           | 纬度          |      |       |            |           |              |      |
| 1  | 废气排口  | FQ-01-2016 | 118.83472    | 32.27805    | 1    | 非甲烷总烃 | 80         | 2022/9/26 | 1.91         | 是    |
| 2  | 废气排口  | FQ-01-2016 | 119.83472    | 33.27805    | 1    | 硫化氢   | /          | 2022/9/26 | ND           | 是    |
| 3  | 废气排口  | FQ-02-2020 | 118° 50' 05" | 32° 16' 36" | 1    | 非甲烷总烃 | 80         | 2022/9/26 | 0.93         | 是    |
| 4  | 废气排口  | FQ-02-2020 | 118° 50' 05" | 32° 16' 36" | 1    | 硫化氢   | /          | 2022/9/26 | ND           | 是    |

编制: 石云

审批: 石云

| 2022年第三季度噪声监测数据   |      |           |         |      |         |      |      |
|-------------------|------|-----------|---------|------|---------|------|------|
| 公司名称：南京金栖化工集团有限公司 |      |           |         |      |         |      |      |
|                   |      | 监测日期      | 昼间 (dB) | 标准限值 | 夜间 (dB) | 标准限值 | 评价结论 |
| 厂界东侧              | 噪声监测 | 2022.7.26 | 60.9    | 65   | 52.2    | 55   | 合格   |
| 厂界南侧              | 噪声监测 | 2022.7.26 | 60.4    | 65   | 51.7    | 55   | 合格   |
| 厂界西侧              | 噪声监测 | 2022.7.26 | 60.3    | 65   | 51.3    | 55   | 合格   |
| 厂界北侧              | 噪声监测 | 2022.7.26 | 60.2    | 65   | 51.2    | 55   | 合格   |

编制：石云

审批：李俊

| 2022年污水第三季度监测数据   |            |              |             |      |              |             |      |
|-------------------|------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
| 公司名称：南京金栖化工集团有限公司 |            |              |             |      |              |             |      |
| 检测日期              | 监测点位       | 监测项目         |             |      |              |             |      |
|                   |            | 总有机碳         |             |      | BOD5         |             |      |
|                   |            | 污染物浓度 (mg/L) | 接管标准 (mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 接管标准 (mg/L) | 是否达标 |
| 2022.7.28         | WS-01-2016 | 58.0         | /           | 是    | 52.60        | 300         | 是    |
|                   | WS-01-2016 | 55.9         | /           | 是    | 51.20        | 300         | 是    |
|                   | WS-01-2016 | 56.4         | /           | 是    | 51.60        | 300         | 是    |

编制：石云

审批：李俊

2022年第三季度废气无组织排放监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

| 序号 | 采样点名称   | 排口编号   | 监测因子    | 排放标准限值<br>(mg/l) | 监测日期      | 污染物<br>浓度 | 是否合<br>格 |
|----|---------|--------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 厂界上风向1# | 大气环境检测 | 1 非甲烷总烃 | 4                | 2022.7.26 | 1.22      | 是        |
|    |         |        | 2 环氧丙烷  | 0.1              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 3 环氧乙烷  | 0.04             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 4 苯乙烯   | 0.5              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 5 丙烯腈   | 0.15             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 6 正丁醇   | 0.5              | 2022.7.26 | /         | /        |
|    |         |        | 7 氨气    | 1.5              | 2022.7.26 | 0.08      | 是        |
|    |         |        | 8 硫化氢   | 0.06             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 9 臭气浓度  | 20 (无量纲)         | 2022.7.26 | <10       | 是        |
| 2  | 厂界下风向2# | 大气环境检测 | 1 非甲烷总烃 | 4                | 2022.7.26 | 1.53      | 是        |
|    |         |        | 2 环氧丙烷  | 0.1              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 3 环氧乙烷  | 0.04             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 4 苯乙烯   | 0.5              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 5 丙烯腈   | 0.15             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 6 正丁醇   | 0.5              | 2022.7.26 | /         | /        |
|    |         |        | 7 氨气    | 1.5              | 2022.7.26 | 0.14      | 是        |
|    |         |        | 8 硫化氢   | 0.06             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 9 臭气浓度  | 20 (无量纲)         | 2022.7.26 | <10       | 是        |
| 3  | 厂界下风向3# | 大气环境检测 | 1 非甲烷总烃 | 4                | 2022.7.26 | 2.74      | 是        |
|    |         |        | 2 环氧丙烷  | 0.1              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 3 环氧乙烷  | 0.04             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 4 苯乙烯   | 0.5              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 5 丙烯腈   | 0.15             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 6 正丁醇   | 0.5              | 2022.7.26 | /         | /        |
|    |         |        | 7 氨气    | 1.5              | 2022.7.26 | 0.11      | 是        |
|    |         |        | 8 硫化氢   | 0.06             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 9 臭气浓度  | 20 (无量纲)         | 2022.7.26 | <10       | 是        |
| 4  | 厂界下风向4# | 大气环境检测 | 1 非甲烷总烃 | 4                | 2022.7.26 | 0.97      | 是        |
|    |         |        | 2 环氧丙烷  | 0.1              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 3 环氧乙烷  | 0.04             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 4 苯乙烯   | 0.5              | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 5 丙烯腈   | 0.15             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 6 正丁醇   | 0.5              | 2022.7.26 | /         | /        |
|    |         |        | 7 氨气    | 1.5              | 2022.7.26 | 0.14      | 是        |
|    |         |        | 8 硫化氢   | 0.06             | 2022.7.26 | ND        | 是        |
|    |         |        | 9 臭气浓度  | 20 (无量纲)         | 2022.7.26 | <10       | 是        |

编制: 安保部

审批: