

2023年5月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司



检测日期	监测点位	COD			氨氮			流量 (L/S)
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2023.5.5	WS-01-2016	114.3	500	是	4.98	45	是	12.2
2023.5.9	WS-01-2016	111.3	500	是	3.00	45	是	12.7
2023.5.16	WS-01-2016	82.8	500	是	6.70	45	是	12.3
2023.5.23	WS-01-2016	152.0	500	是	8.50	45	是	8.8

编制：石云

审批：李俊华

2023年5月污水月监测数据

公司名称：南京金桐化工有限公司

检测日期	监测点位	监测项目														
		悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2023.5.23	WS-01-2016	13	400	是	11.08	70	是	0.90	5	是	7.53	6-9	是	ND	20	是

编制：石云

审批：张俊

2023年5月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2023.5.8	FWS-01-2016	18.06	40	是	0.60	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2023.5.15	FWS-01-2016	3.10	40	是	0.70	2	是	7.08	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2023.5.22	FWS-01-2016	3.01	40	是	0.65	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2023.5.29	FWS-01-2016	18.06	40	是	0.55	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	10	/	是	ND	1	是	悬浮物和石油类5.23日测

编制: 石

审批: 李俊

2023年5月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2023.5.23	0.79	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2023.5.23	0.03	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2023.5.23	1.27	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2023.5.23	0.03	是

编制：石云

审批：李俊年

2023年第二季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论
厂界东侧	噪声监测	2023. 5. 23	56	65	51. 1	55	合格
厂界南侧	噪声监测	2023. 5. 23	60. 9	65	52	55	合格
厂界西侧	噪声监测	2023. 5. 23	60. 1	65	52. 6	55	合格
厂界北侧	噪声监测	2023. 5. 23	62. 8	65	54. 2	55	合格

编制：石云

审批：李俊

2023年污水第一季度监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		总有机碳			BOD5		
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标
2023.5.23	WS-01-2016	53.1	/	是	54.50	300	是
	WS-01-2016	53.6	/	是	48.80	300	是
	WS-01-2016	53.8	/	是	54.60	300	是

编制：王云

审批：李俊