

2023年7月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	COD			氨氮			流量 (L/S)
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2023.7.3	WS-01-2016	29.8	500	是	5.99	45	是	12.5
	WS-01-2016	29.8	500	是	5.97	45	是	
	WS-01-2016	29.6	500	是	5.94	45	是	
2023.7.10	WS-01-2016	33.1	500	是	2.82	45	是	12.9
	WS-01-2016	35.1	500	是	3.00	45	是	
	WS-01-2016	34.8	500	是	2.95	45	是	
2023.7.17	WS-01-2016	47.5	500	是	5.04	45	是	12.5
	WS-01-2016	48.0	500	是	5.10	45	是	
	WS-01-2016	47.9	500	是	5.09	45	是	
2023.7.24	WS-01-2016	90.3	500	是	6.87	45	是	11.7
	WS-01-2016	88.6	500	是	6.50	45	是	
	WS-01-2016	89.1	500	是	6.90	45	是	
2023.7.31	WS-01-2016	203.1	500	是	6.00	45	是	12.3
	WS-01-2016	200.5	500	是	5.98	45	是	
	WS-01-2016	201.8	500	是	6.01	45	是	

编制：石之

审批：陈秀忠

2023年7月污水月监测数据

公司名称：烟台金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2023.7.24	WS-01-2016	11	400	是	9.45	70	是	0.75	5	是	7.72	6-9	是
	WS-01-2016	13	400	是	9.10	70	是	0.78	5	是	7.70	6-9	是
	WS-01-2016	32	400	是	9.40	70	是	0.76	5	是	7.70	6-9	是

7.14测石油类和悬浮物

编制：石云 审批：陈秀浩

2023年7月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	氨氮		pH		悬浮物		石油类 (第三方)		备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	
2023.7.3	FWS-01-2016	3.01	40	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	3.50	40	是	6.99	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	3.45	40	是	7.05	6-9 (无量纲)	是		1	是
2023.7.10	FWS-01-2016	3.10	40	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	3.30	40	是	6.98	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	3.29	40	是	7.05	6-9 (无量纲)	是		1	是
2023.7.17	FWS-01-2016	18.60	40	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	19.00	40	是	6.98	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	18.90	40	是	6.99	6-9 (无量纲)	是		1	是
2023.7.24	FWS-01-2016	3.01	40	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	3.30	40	是	6.99	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	3.29	40	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		1	是
2023.7.31	FWS-01-2016	7.19	40	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	7.30	40	是	6.98	6-9 (无量纲)	是		1	是
	FWS-01-2016	7.25	40	是	6.98	6-9 (无量纲)	是		1	是

编制：石21

审批：陈东浩

7.14测悬浮物和石油类

2023年7月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2023.7.19	2.27	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2023.7.19	0.02	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2023.7.19	1.66	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2023.7.19	0.02	是

编制：石立

审批：陈秀浩