

2023年9月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		COD			氨氮		流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	
2023.9.4	WS-01-2016	105.3	500	是	5.76	45	11.9
	WS-01-2016	106.0	500	是	5.70	45	
	WS-01-2016	105.9	500	是	5.72	45	
2023.9.11	WS-01-2016	234.7	500	是	7.65	45	10.8
	WS-01-2016	235.2	500	是	7.70	45	
	WS-01-2016	234.0	500	是	7.68	45	
2023.9.18	WS-01-2016	136.9	500	是	7.74	45	11.7
	WS-01-2016	136.0	500	是	7.72	45	
	WS-01-2016	136.5	500	是	7.71	45	
2023.9.25	WS-01-2016	96.5	500	是	5.86	45	10.5
	WS-01-2016	96.0	500	是	5.82	45	
	WS-01-2016	96.1	500	是	5.81	45	

编制: 石云

审批: 陈杰浩



2023年9月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类 (第三方)		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2023.9.11	WS-01-2016	7	400	是	9.36	70	是	1.38	5	是	7.46	6-9	是	0.25	20	是
	WS-01-2016	8	400	是	9.43	70	是	1.35	5	是	7.50	6-9	是	0.23	20	是
	WS-01-2016	8	400	是	9.37	70	是	1.37	5	是	7.45	6-9	是	0.2	20	是

9.7测石油类和悬浮物

编制：石云
审批：陈杰忠



2023年9月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金涛化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮		pH		悬浮物			石油类 (第三方)		备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2023.9.5	FWS-01-2016	30.10	40	是	0.98	2	是	7.15	6-9 (无量纲)	是	10	/	是	9.7测悬浮物和石油类
	FWS-01-2016	30.50	40	是	0.99	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是	12	/	是	
	FWS-01-2016	30.30	40	是	0.97	2	是	7.06	6-9 (无量纲)	是	13	/	是	
	FWS-01-2016	7.52	40	是	0.85	2	是	7.03	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
2023.9.11	FWS-01-2016	7.50	40	是	0.80	2	是	7.05	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
	FWS-01-2016	7.60	40	是	0.86	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
	FWS-01-2016	19.56	40	是	0.95	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
	FWS-01-2016	19.50	40	是	0.90	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
2023.9.18	FWS-01-2016	19.55	40	是	0.93	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
	FWS-01-2016	9.03	40	是	0.89	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
	FWS-01-2016	9.10	40	是	0.90	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	
	FWS-01-2016	9.06	40	是	0.88	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	

编制: 石云

审批: 陈永浩

2023年9月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2023.9.18	6.84	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2023.9.18	0.02	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2023.9.18	0.87	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2023.9.18	0.03	是

编制：石云

审批：陈秀玲

2023年第三季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论
厂界东侧	噪声监测	2023.9.6 2023.9.26	56.7	65	52.8	55	合格
厂界南侧	噪声监测	2023.9.6 2023.9.26	64	65	54.2	55	合格
厂界西侧	噪声监测	2023.9.6 2023.9.26	62.7	65	54.6	55	合格
厂界北侧	噪声监测	2023.9.6 2023.9.26	60.9	65	53.2	55	合格

编制：石云

审批：陈永忠