

2024年7月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	COD			氨氮			流量 (L/S)
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2024.7.1	WS-01-2016	105.3	500	是	9.48	45	是	11.7
	WS-01-2016	116.2	500	是	8.98	45	是	
	WS-01-2016	110.6	500	是	9.32	45	是	
2024.7.8	WS-01-2016	130.9	500	是	7.62	45	是	11.7
	WS-01-2016	125.7	500	是	7.45	45	是	
	WS-01-2016	132.4	500	是	7.32	45	是	
2024.7.15	WS-01-2016	93.3	500	是	14.10	45	是	11.8
	WS-01-2016	106.2	500	是	13.25	45	是	
	WS-01-2016	97.5	500	是	13.86	45	是	
2024.7.22	WS-01-2016	97.9	500	是	10.74	45	是	12.1
	WS-01-2016	103.6	500	是	10.56	45	是	
	WS-01-2016	94.3	500	是	9.96	45	是	
2024.7.29	WS-01-2016	128.9	500	是	10.68	45	是	10.7
	WS-01-2016	120.4	500	是	11.12	45	是	
	WS-01-2016	118.9	500	是	10.92	45	是	

编制: 石子

审批: 陈志华

2024年7月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2024.7.8	WS-01-2016	14	400	是	17.53	70	是	2.00	5	是	7.48	6-9	是
	WS-01-2016	16	400	是	16.38	70	是	2.06	5	是	7.42	6-9	是
	WS-01-2016	19	400	是	16.55	70	是	1.95	5	是	7.45	6-9	是

7.5测石油类和悬浮物

编制：石云

审批：陈永忠

2024年7月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

监测项目																
日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类（第三方）		备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标			
2024.7.1	FWS-01-2016	28.59	40	是	0.12	2	是	7.06	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	24.35	40	是	0.10	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	20.63	40	是	0.11	2	是	7.04	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	16.02	40	是	0.89	2	是	7.16	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
2024.7.8	FWS-01-2016	15.77	40	是	0.92	2	是	7.18	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	15.25	40	是	0.95	2	是	7.04	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	16.55	40	是	0.85	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	15.32	40	是	0.91	2	是	7.13	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
2024.7.15	FWS-01-2016	17.34	40	是	0.92	2	是	7.12	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	18.06	40	是	1.08	2	是	7.20	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	17.63	40	是	1.06	2	是	7.22	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	18.78	40	是	1.10	2	是	7.18	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
2024.7.22	FWS-01-2016	10.02	40	是	1.13	2	是	7.20	6-9 (无量纲)	是	/	是	0.53	1	是	7.5测悬浮物和石油类
	FWS-01-2016	10.16	40	是	1.07	2	是	7.16	6-9 (无量纲)	是	/	是	0.49	1	是	
	FWS-01-2016	11.22	40	是	1.02	2	是	7.21	6-9 (无量纲)	是	/	是	0.6	1	是	
	FWS-01-2016															
2024.7.29	FWS-01-2016															
	FWS-01-2016															
	FWS-01-2016															
	FWS-01-2016															

编制：石

审批：陈

2024年7月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司									
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/1)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2024.7.17	2.2	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2024.7.17	0.06	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2024.7.17	0.1	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2024.7.17	0.06	是

编制：石云

审批：丁平