

2024年10月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		COD			氨氮		流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	
2024.10.9	WS-01-2016	176.00	500	是	18.36	45	12.40
2024.10.14	WS-01-2016	133.90	500	是	0.36	45	12.20
2024.10.21	WS-01-2016	194.10	500	是	23.46	45	12.60
2024.10.28	WS-01-2016	209.10	500	是	18.06	45	11.50

编制: 石云

审批: 陈永治

2024年10月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	是否达标	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2024.10.14	WS-01-2016	43	400	是	14.16	70	是	1.30	5	是	7.43	6-9	是
	WS-01-2016	38	400	是	13.98	70	是	1.25	5	是	7.36	6-9	是
	WS-01-2016	46	400	是	14.09	70	是	1.29	5	是	7.45	6-9	是

10.9测石油类和悬浮物

编制：石之 审批：陈杰

2024年10月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2024.10.14	FWS-01-2016	6.15	40	是	0.20	2	是	7.09	6-9 (无量纲)	是	16	/	是	0.37	1	是	10.9 悬浮物和石油类
	FWS-01-2016	6.11	40	是	0.21	2	是	7.16	6-9 (无量纲)	是	12	/	是	0.17	1	是	
	FWS-01-2016	6.23	40	是	0.21	2	是	7.19	6-9 (无量纲)	是	12	/	是	0.26	1	是	
	FWS-01-2016	19.56	40	是	0.99	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
2024.10.21	FWS-01-2016	19.42	40	是	0.98	2	是	7.25	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	19.48	40	是	0.95	2	是	7.20	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	36.65	40	是	1.20	2	是	7.14	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	36.50	40	是	1.21	2	是	7.13	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
2024.10.28	FWS-01-2016	36.73	40	是	1.19	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	

编制: 石云

审批: 陈永浩

2024年10月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2024.10.12	2.66	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2024.10.12	0.03	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2024.10.12	0.25	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2024.10.12	0.03	是

编制：王云

审批：陈永松