

2024年1月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期		监测点位	COD			氨氮			流量 (L/S)
			污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2024.1.4	WS-01-2016	287.4	500	是	3.27	45	是	11.5	
	WS-01-2016	341.6	500	是	3.98	45	是		
	WS-01-2016	340.0	500	是	3.90	45	是		
2024.1.8	WS-01-2016	340.8	500	是	3.91	45	是	11.8	
	WS-01-2016	273.9	500	是	3.97	45	是		
	WS-01-2016	270.0	500	是	3.92	45	是		
2024.1.15	WS-01-2016	271.5	500	是	3.95	45	是	12.8	
	WS-01-2016	273.9	500	是	2.22	45	是		
	WS-01-2016	270.5	500	是	2.25	45	是		
2024.1.22	WS-01-2016	275.0	500	是	2.32	45	是	13	
	WS-01-2016	192.1	500	是	3.11	45	是		
	WS-01-2016	190.0	500	是	3.10	45	是		
2024.1.29	WS-01-2016	195.0	500	是	3.18	45	是	12.6	

编制：石云

审批：陈秀峰

2024年1月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2024.1.8	WS-01-2016	8	400	是	7.22	70	是	1.10	5	是	7.19	6-9	是
	WS-01-2016	8	400	是	7.22	70	是	1.05	5	是	7.20	6-9	是
	WS-01-2016	10	400	是	7.21	70	是	1.08	5	是	7.20	6-9	是

1.4测石油类和悬浮物

编制：石云 审批：陈秀洁

2024年1月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

监测项目																	
日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标				
2024.1.8	FWS-01	4.52	40	是	0.71	2	是	6.97	6-9 (无量纲)	是	0.67	/	是	9	1	是	悬浮物和石油类1.4日测
	FWS-01	4.60	40	是	0.70	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	0.59	/	是	6	1	是	
	FWS-01	4.58	40	是	0.75	2	是	7.05	6-9 (无量纲)	是	0.66	/	是	7	1	是	
2024.1.15	FWS-01	27.09	40	是	0.91	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01	27.00	40	是	0.92	2	是	7.08	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01	27.10	40	是	0.95	2	是	7.05	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2024.1.22	FWS-01	12.04	40	是	0.85	2	是	7.03	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01	12.00	40	是	0.88	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01	12.10	40	是	0.86	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2024.1.29	FWS-01	15.70	40	是	0.90	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01	15.90	40	是	0.88	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01	15.88	40	是	0.89	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	

编制：万云
审批：陈永忠

2024年1月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/1)	是否合格
			经度	纬度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2024.1.3	1.04	是
2	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2024.1.3	0.04	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2024.1.3	0.76	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2024.1.3	0.05	是

编制：石云

审批：陈永忠