

2025年8月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						流量 (L/S)
		COD			氨氮			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2025.8.3	WS-01-2016	133.9	500	是	2.1	45	是	12
	WS-01-2016	134.5	500	是	2.26	45	是	
	WS-01-2016	133.7	500	是	2.35	45	是	
2025.8.10	WS-01-2016	97.82	500	是	5.64	45	是	12.31
	WS-01-2016	98.13	500	是	5.68	45	是	
	WS-01-2016	98.01	500	是	5.73	45	是	
2025.8.19	WS-01-2016	66.22	500	是	1.74	45	是	11.54
	WS-01-2016	67.46	500	是	1.70	45	是	
	WS-01-2016	67.57	500	是	1.68	45	是	
2025.8.30	WS-01-2016	139.9	500	是	17.82	45	是	11.93
	WS-01-2016	138.2	500	是	17.80	45	是	
	WS-01-2016	138.7	500	是	17.68	45	是	

编制: 石云

审批: [Signature]

2025年8月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025.8.8	WS-01-2016	12.00	400	是	5.22	70	是	3.73	5	是	6.51	6-9	是

编制：

王

审批：

陈

2025年8月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

监测项目															备注		
日期	监测点位	COD		是否达标	氨氮		pH	悬浮物		石油类 (第三方)		备注					
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)		是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标						
2025. 8. 4	FWS-01-2016	24.08	40	是	1.34	2	是	6.37	6-9 (无量纲)	是	6.00	/	是	ND	1	是	8.8日测 悬浮物 和石油
	FWS-01-2016	24.12	40	是	1.33	2	是	6.4	6-9 (无量纲)	是	5.00	/	是	ND	1	是	
	FWS-01-2016	24.25	40	是	1.43	2	是	6.38	6-9 (无量纲)	是	6.00	/	是	ND	1	是	
2025. 8. 11	FWS-01-2016	39.13	40	是	1.242	2	是	6.54	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	39.21	40	是	1.212	2	是	6.61	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	39.30	40	是	1.229	2	是	6.5	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2025. 8. 18	FWS-01-2016	23.54	40	是	/	2	是	/	6-9 (无量纲)	是	/	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	23.12	40	是	/	2	是	/	6-9 (无量纲)	是	/	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	23.36	40	是	/	2	是	/	6-9 (无量纲)	是	/	/	是		1	是	

编制:

2025

审批:

2025

2025年8月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)		污染物浓度 (mg/l)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	2.37	0.0104	2025.8.8	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	ND	/	2025.8.8	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	0.38	0.000055	2025.8.8	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	ND	/	2025.8.8	是

编制：

721

审批：

Signature

2025年第三季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论	夜间频发 (dB)	夜间偶发 (dB)	标准限值
厂界东侧	噪声监测	2025.7.18 2025.7.19	55	65	52	55	合格	/	/	65
厂界南侧	噪声监测	2025.7.18 2025.7.19	58	65	53	55	合格	/	60	65
厂界西侧	噪声监测	2025.7.18 2025.7.19	62	65	52	55	合格	59	/	65
厂界北侧	噪声监测	2025.7.18 2025.7.19	64	65	52	55	合格	56	/	65

编制：

审批： 

2025年地下水下半年监测数据										公司名称：南京金栖化工集团有限公司									
序号		采样点名称		排口编号		监测因子		排放标准限值 (mg/l)		监测日期		污染物浓度 (mg/l)		是否合格					
1		环氧乙烷地埋罐组北侧/D1		地下水环境检测		1		pH值		2025.8.11		7.40		是					
						2		铜（可溶性）		2025.8.11		0.00024		是					
						3		镍（可溶性）		2025.8.11		0.00060		是					
						4		铅		2025.8.11		0.00022		是					
						5		石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）		2025.8.11		0.26		是					
审批：安保部										0.6									

编制：安保部

审批：

(Handwritten signature)