

2025年4月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		COD			氨氮		流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	
2025.4.4	WS-01-2016	37.18	500	是	2.88	45	11
2025.4.11	WS-01-2016	54.18	500	是	3.18	45	11.4
2025.4.17	WS-01-2016	100.8	500	是	3.84	45	11.9
2025.4.26	WS-01-2016	117.3	500	是	10.08	45	11.9
2025.4.29	WS-01-2016	99.33	500	是	4.62	45	11.4

编制: 万志

审批: 陈永浩



2025年4月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期		监测点位	悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类 (第三方)		
			污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025.4.8		WS-01-2016	15.00	400	是	9.83	70	是	4.59	5	是	8.10	6-9	是	0.22	20	是

编制：石云

审批：陈东林

2025年4月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

监测项目														备注			
日期	监测点位	COD			氨氮			pH		悬浮物		石油类（第三方）					
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标				
2025. 4. 7	FWS-01-2016	28.59	40	是	1.184	2	是	7.48	6-9（无量纲）	是	29	/	是	0.18	1	是	悬浮物和石油类 4.8日测
	FWS-01-2016	28.16	40	是	1.156	2	是	7.46	6-9（无量纲）	是	24	/	是	0.19	1	是	
	FWS-01-2016	28.65	40	是	1.126	2	是	7.51	6-9（无量纲）	是	30	/	是	0.19	1	是	
	FWS-01-2016	12.04	40	是	1.806	2	是	7.69	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
2025. 4. 14	FWS-01-2016	12.21	40	是	1.811	2	是	7.71	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	12.14	40	是	1.823	2	是	7.6	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	24.08	40	是	1.324	2	是	7.67	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	23.95	40	是	1.234	2	是	7.59	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
2025. 4. 21	FWS-01-2016	24.11	40	是	1.318	2	是	7.6	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	

编制：王立

审批：陈东浩

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

2025年4月废气有组织排放月监测数据

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/L)		污染物浓度 (mg/L)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/L)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118° 58' 47.2"	32° 27' 80.5"	非甲烷总烃	80	14	1.04	0.00218	2025.4.8	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119° 53' 47.2"	33° 27' 80.5"	硫化氢	/	0.58	0.02	0.0000456	2025.4.8	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	0.38	0.0000791	2025.4.8	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	0.03	0.0000087	2025.4.8	是

编制：石云

审批：陈永忠