2026年10月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						
		COD			氨氮			流量
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	（L/S）
2026.10.1	WS-01-2016	30.1	500	是	2.94	45	是	11.93
2026.10.7	WS-01-2016	102.3	500	是	3.18	45	是	12.31
2026.10.13	WS-01-2016	78	500	是	1.15	45	是	12.28
2026.10.20	WS-01-2016	72.24	500	是	4.92	45	是	12.56
2026.10.28	WS-01-2016	72.24	500	是	2.88	45	是	11.4

编制：

审批：

2026年10月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目														
		悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2026.10.13	WS-01-2016	70	400	是	5.01	70	是	1.75	5	是	7.38	6-9	是	0.17	20	是

编制：石云　　审批：张聪云

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		总有机碳			BOD5		
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标
2026.10.13	WS-01-2016	23.9	/	是	16.5	300	是

编制：

审批：

2026年10月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目																
		COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类（第三方）			备注
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2026.10.19	FWS-01-2016	12.04	40	是	1.29	2	是	6.70	6-9（无量纲）	是	64	/	是	0.12	1	是	联凯10.13测
2026.10.20	FWS-01-2016	6.02	40	是	1.436	2	是	6.72	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	

编制：

审批：

2026年10月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值（mg/l）		污染物浓度（mg/l）	污染物速率（kg/h）	监测日期	是否合格
			经度	维度		浓度（mg/l）	速率（kg/h）				
1	废气排口	DA001（FQ-01-2016）	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	1.16	0.00469	2026.10.21	是
2	废气排口	DA001（FQ-01-2016）	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	ND	/	2026.10.21	是
3	废气排口	DA002（FQ-02-2020）	118° 50′05″	32° 16′36″	非甲烷总烃	60	3	0.75	0.000109	2026.10.21	是
4	废气排口	DA002（FQ-02-2020）	118° 50′05″	32° 16′36″	硫化氢	/	0.33	ND	/	2026.10.21	是

编制：

审批：