

2026年7月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						
		COD			氨氮			流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2026.7.1	WS-01-2016	105.3	500	是	2.64	45		12.26
2026.7.10	WS-01-2016	39.13	500	是	4.32	45		10.93
2026.7.17	WS-01-2016	67.72	500	是	7.8	45		12.22
2026.7.24	WS-01-2016	87.29	500	是	4.92	45		12.47
2026.7.28	WS-01-2016	48.00	500	是	3.34	45		11.55

编制：石云

审批：张联明

2026年7月污水月监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2026.7.28	WS-01-2016	14.00	400	是	9.40	70	是	2.86	5	是	7.50	6-9	是

编制: 石云

审批: 张聪

2026年污水第三季度监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		总有机碳			BOD5		
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标
2026. 7. 28	WS-01-2016	13. 9	/	是	14. 8	300	是
	WS-01-2016	13. 1	/	是	13. 6	300	是
	WS-01-2016	13. 4	/	是	14. 2	300	是

编制：石云

审批：张彪西

2026年下半年废气无组织排放半年监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
1	厂界内5#	大气环境检测	挥发性有机物	6 (监控点处1h平均浓度) 20 (监控点处任意一次浓度)	2026.7.16	0.58	是
2	厂界内6#	大气环境检测	挥发性有机物	6 (监控点处1h平均浓度) 20 (监控点处任意一次浓度)	2026.7.16	0.38	是
3	厂界内7#	大气环境检测	挥发性有机物	6 (监控点处1h平均浓度) 20 (监控点处任意一次浓度)	2026.7.16	0.36	是

编制：石斌 审批：张聪

2026年7月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)		污染物浓度 (mg/l)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118° 83' 47.2"	32° 27' 80.5"	非甲烷总烃	80	14	0.69	0.0022	2026.7.21	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	ND	/	2026.7.21	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	1.71	0.000378	2026.7.16	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	ND	/	2026.7.16	是

编制：王云

审批：张联西

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

2026年下半年有组织废气排放监测数据

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)		污染物浓度 (mg/l)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	异丙醇	/	/	1.34	0.00427	2026.7.21	是
2			118.83472	32.27805	苯乙烯	20	1.1	0.026	0.0000828	2026.7.21	是
3			118.83472	32.27805	丙烯腈	0.5	/	ND	/	2026.7.21	是
4			118.83472	32.27805	氨气	/	8.7	194.00	0.612	2026.7.21	是
5	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118.83472	32.27805	臭气浓度	1500 (无量纲)	/	309.00	/	2026.7.21	是
6			118° 50' 05"	32° 16' 36"	氨气	/	4.9	ND	/	2026.7.16	是

编制：石云

审批：张颖



2026年7月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2026.7.14	FWS-01-2016	15.05	40	是	1.68	2	是	6.62	6-9 (无量纲)	是	26	/	是	ND	1	是	
2026.7.22	FWS-01-2016	6.02	40	是	1.536	2	是	6.39	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	

编制：石云

审批：张群