2026年9月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						
		COD			氨氮			流量
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	（L/S）
2026.9.1	WS-01-2016	159.5	500	是	6.06	45	是	11.89
2026.9.8	WS-01-2016	91.8	500	是	2.88	45	是	12.05
2026.9.14	WS-01-2016	52.67	500	是	3.54	45	是	12.46
2026.9.23	WS-01-2016	45.15	500	是	5.46	45	是	12.01
2026.9.29	WS-01-2016	45.15	500	是	3.72	45	是	11.68

编制：石云　　审批：张聚云

2026年9月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目														
		悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2026.9.8	WS-01-2016	54.00	400	是	3.22	70	是	1.31	5	是	7.27	6-9	是	0.08	20	是

编制：石云　　审批：张聚云

2026年9月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目															
		COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类（第三方）			备注
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2026.9.28	FWS-01-2016	9.03	40	是	1.418	2	是	6.78	6-9（无量纲）	是	27	/	是	0.07	1	是	联凯9.8测

编制：石21　　审批：张聚元

2026年9月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值（mg/l）		污染物浓度（mg/l）	污染物速率（kg/h）	监测日期	是否合格
			经度	维度		浓度（mg/l）	速率（kg/h）				
1	废气排口	DA001（FQ-01-2016）	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	0.94	0.0037	2026.9.2	是
2	废气排口	DA001（FQ-01-2016）	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	ND	/	2026.9.2	是
3	废气排口	DA002（FQ-02-2020）	118° 50′05″	32° 16′36″	非甲烷总烃	60	3	0.12	0.0000161	2026.9.2	是
4	废气排口	DA002（FQ-02-2020）	118° 50′05″	32° 16′36″	硫化氢	/	0.33	ND	/	2026.9.2	是

编制：石云　　审批：张聪云

2026年第三季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间（dB）	标准限值	夜间（dB）	标准限值	评价结论	夜间频发（dB）	夜间偶发（dB）	标准限值
厂界东侧	噪声监测	2026.8.21 2026.8.29	58	65	53	55	合格	64	/	65
厂界南侧	噪声监测	2026.8.21 2026.8.29	62	65	51	55	合格	62	/	65
厂界西侧	噪声监测	2026.8.21 2026.8.29	60	65	51	55	合格	62	/	65
厂界北侧	噪声监测	2026.8.21 2026.8.29	58	65	51	55	合格	60	/	65

编制：石云　　审批：张聚云