

2022年3月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						
		COD			氨氮			流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	(L/S)
2022. 3. 7	WS-01-2016	301.0	500	是	11.10	45	是	11.8
	WS-01-2016	300.6	500	是	11.00	45	是	
	WS-01-2016	298.5	500	是	10.80	45	是	
2022. 3. 14	WS-01-2016	305.5	500	是	21.00	45	是	11.7
	WS-01-2016	310.0	500	是	20.80	45	是	
	WS-01-2016	309.9	500	是	20.80	45	是	
2022. 3. 21	WS-01-2016	251.3	500	是	9.24	45	是	12.6
	WS-01-2016	258.0	500	是	10.15	45	是	
	WS-01-2016	260.1	500	是	10.20	45	是	
2022. 3. 28	WS-01-2016	197.1	500	是	8.88	45	是	12.4
	WS-01-2016	200.1	500	是	9.00	45	是	
	WS-01-2016	199.9	500	是	9.05	45	是	

编制: 安保部

审批: 张平



2022年3月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2022. 3. 30	WS-01-2016	16	400	是	11.20	70	是	0.90	5	是	7.80	6-9	是	ND	20	是
	WS-01-2016	17	400	是	12.10	70	是	0.90	5	是	7.90	6-9	是	ND	20	是
	WS-01-2016	18	400	是	11.30	70	是	0.90	5	是	7.90	6-9	是	ND	20	是

编制：安保部

审批：张平

2022年污水季度监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		总有机碳			BOD5		
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标
2022.3.30	WS-01-2016	49.2	/	是	53.60	300	是
	WS-01-2016	48.7	/	是	54.00	300	是
	WS-01-2016	49.4	/	是	54.20	300	是

编制：安保部

审批：张年



2022年3月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司


监测项目

日期	监测点位	监测项目															备注
		COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类（第三方）			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2022. 3. 30	FWS-01	9.00	40	是	0.46	2	是	7.60	6-9（无量纲）	是	11	/	是	ND	1	是	
	FWS-01	19.00	40	是	0.45	2	是	7.60	6-9（无量纲）	是	11	/	是	ND	1	是	
	FWS-01	11.00	40	是	0.45	2	是	7.70	6-9（无量纲）	是	12	/	是	ND	1	是	
编制：安保部					审批：杨												

李俊

2022年3月废气有组织排放月监测数据										
公司名称：南京金栖化工集团有限公司										
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子		排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度						
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1	非甲烷总烃	80	2022/3/30	4.89	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1	硫化氢	/	2022/3/30	0.02	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	非甲烷总烃	80	2022/3/30	0.33	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	硫化氢	/	2022/3/30	0.02	是


编制：安保部

审批： 

2022年第一季废气无组织排放监测数据									
公司名称: 南京金栖化工集团有限公司	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值 (mg/L)	监测日期	污染物 浓度	是否合 格		
1	厂界上风向1#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022/3/30	0.82	是		
			2 环氧丙烷	0.1	2022/3/30	ND	是		
			3 环氧乙烷	0.04	2022/3/30	ND	是		
			4 苯乙烯	0.5	2022/3/30	ND	是		
			5 丙烯腈	0.15	2022/3/30	ND	是		
			6 正丁醇	0.5	2022/3/30	ND	是		
			7 氨气	1.5	2022/3/30	/	/		
			8 硫化氢	0.06	2022/3/30	0.09	是		
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022/3/30	ND	是		
2	厂界下风向2#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022/3/30	<10	是		
			2 环氧丙烷	0.1	2022/3/30	0.82	是		
			3 环氧乙烷	0.04	2022/3/30	ND	是		
			4 苯乙烯	0.5	2022/3/30	ND	是		
			5 丙烯腈	0.15	2022/3/30	ND	是		
			6 正丁醇	0.5	2022/3/30	ND	是		
			7 氨气	1.5	2022/3/30	/	/		
			8 硫化氢	0.06	2022/3/30	0.08	是		
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022/3/30	ND	是		
3	厂界下风向3#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022/3/30	<10	是		
			2 环氧丙烷	0.1	2022/3/30	0.69	是		
			3 环氧乙烷	0.04	2022/3/30	ND	是		
			4 苯乙烯	0.5	2022/3/30	ND	是		
			5 丙烯腈	0.15	2022/3/30	ND	是		
			6 正丁醇	0.5	2022/3/30	/	/		
			7 氨气	1.5	2022/3/30	0.1	是		
			8 硫化氢	0.06	2022/3/30	ND	是		
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022/3/30	<10	是		
4	厂界下风向4#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022/3/30	0.74	是		
			2 环氧丙烷	0.1	2022/3/30	ND	是		
			3 环氧乙烷	0.04	2022/3/30	ND	是		
			4 苯乙烯	0.5	2022/3/30	ND	是		
			5 丙烯腈	0.15	2022/3/30	ND	是		
			6 正丁醇	0.5	2022/3/30	/	/		
			7 氨气	1.5	2022/3/30	0.08	是		
			8 硫化氢	0.06	2022/3/30	ND	是		
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022/3/30	<10	是		

编制: 安保部

审批:



2022年第一季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论
厂界东侧	噪声监测	2022/3/30	59.3	65	48.3	55	合格
厂界南侧	噪声监测	2022/3/30	60.5	65	50.1	55	合格
厂界西侧	噪声监测	2022/3/30	61.3	65	51.1	55	合格
厂界北侧	噪声监测	2022/3/30	61.6	65	51.1	55	合格

编制：安保部

审批：李良平