

2022年6月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						
		COD			氨氮			流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	(L/S)
2022.6.6	WS-01-2016	194.1	500	是	9.48	45	是	12.5
	WS-01-2016	190.8	500	是	9.90	45	是	
	WS-01-2016	195.1	500	是	9.85	45	是	
2022.6.13	WS-01-2016	167.0	500	是	3.72	45	是	12.1
	WS-01-2016	170.6	500	是	4.15	45	是	
	WS-01-2016	169.0	500	是	3.95	45	是	
2022.6.20	WS-01-2016	257.3	500	是	13.80	45	是	12.1
	WS-01-2016	260.0	500	是	13.90	45	是	
	WS-01-2016	255.5	500	是	13.50	45	是	
2022.6.27	WS-01-2016	192.6	500	是	12.12	45	是	11.1
	WS-01-2016	190.5	500	是	12.00	45	是	
	WS-01-2016	191.0	500	是	12.10	45	是	

编制: 万荣江

审批: 李辰



2022年6月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目														
		悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2022.6.29	WS-01-2016	47	400	是	14.62	70	是	2.10	5	是	7.80	6-9	是	0.13	20	是
	WS-01-2016	46	400	是	14.10	70	是	2.20	5	是	7.70	6-9	是	0.16	20	是
	WS-01-2016	53	400	是	14.30	70	是	2.15	5	是	7.70	6-9	是	0.16	20	是

编制：万荣风

审批：[Signature]



2022年污水第二季度监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		总有机碳			BOD5		
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标
2022.4.26	WS-01-2016	47.1	/	是	74.00	300	是
	WS-01-2016	48.2	/	是	72.50	300	是
	WS-01-2016	47.8	/	是	71.00	300	是

编制： 万荣飞

审批： 李民军

2022年6月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目														
		COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)		
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2022.6.6	FWS-01-2016	7.90	40	是	0.80	2	是	6.90	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	8.50	40	是	0.88	2	是	7.03	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	8.00	40	是	0.85	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
2022.6.13	FWS-01-2016	16.55	40	是	0.90	2	是	6.90	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	17.00	40	是	0.95	2	是	6.95	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	16.80	40	是	0.88	2	是	7.02	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
2022.6.20	FWS-01-2016	16.55	40	是	0.90	2	是	6.80	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	16.05	40	是	0.85	2	是	6.90	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	16.35	40	是	0.88	2	是	7.02	6-9 (无量纲)	是	/	是		1	是	
2022.6.27	FWS-01-2016	15.80	40	是	0.77	2	是	6.80	6-9 (无量纲)	是	7	/	是	0.08	1	是
	FWS-01-2016	16.00	40	是	0.80	2	是	6.90	6-9 (无量纲)	是	7	/	是	0.08	1	是
	FWS-01-2016	15.90	40	是	0.79	2	是	6.90	6-9 (无量纲)	是	7	/	是	0.08	1	是

编制: 73 陈 12

审批: 李俊

2022年6月废气有组织排放月监测数据										
公司名称：南京金栖化工集团有限公司										
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子		排放标准 限值	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
			经度	纬度						
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1	非甲烷总烃	80	2022/6/29	1.36	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1	硫化氢	/	2022/6/29	0.03	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	非甲烷总烃	80	2022/6/29	1.06	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	硫化氢	/	2022/6/29	0.02	是

编制：

审批：

2022年下半年有组织废气排放监测数据										
公司名称：南京金栖化工集团有限公司										
序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子		排放标准 限值	污染物浓 度 (mg/l)	是否合格	监测日期
			经度	纬度						
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1	环氧丙烷	1	ND	是	2022.4.26
2			119.83472	33.27805	1	环氧乙烷	0.5	ND	是	2022.4.26
3			118.83472	32.27805	1	苯乙烯	20	ND	是	2022.4.26
4			119.83472	33.27805	1	丙烯腈	0.5	ND	是	2022.4.26
5			119.83472	33.27805	1	正丁醇	40	/	/	2022.4.26
6			120.03472	33.47805	1	氨气	/	1.1	是	2022.4.26
7			120.23472	33.67805	1	臭气浓度	1500 (无量纲)	318.0	是	2022.4.26
8	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1	氨气	/	0.7	是	2022.4.26

编制： 邵荣江

审批： 李俊卿



2022年第二季度废气无组织排放监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物 浓度	是否合 格
1	厂界上风向1#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022.4.26	1.08	是
			2 环氧丙烷	0.1	2022.4.26	ND	是
			3 环氧乙烷	0.04	2022.4.26	ND	是
			4 苯乙烯	0.5	2022.4.26	ND	是
			5 丙烯腈	0.15	2022.4.26	ND	是
			6 正丁醇	0.5	2022.4.26	/	/
			7 氨气	1.5	2022.4.26	0.09	是
			8 硫化氢	0.06	2022.4.26	ND	是
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022.4.26	<10	是
2	厂界下风向2#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022.4.26	1.24	是
			2 环氧丙烷	0.1	2022.4.26	ND	是
			3 环氧乙烷	0.04	2022.4.26	ND	是
			4 苯乙烯	0.5	2022.4.26	ND	是
			5 丙烯腈	0.15	2022.4.26	ND	是
			6 正丁醇	0.5	2022.4.26	/	/
			7 氨气	1.5	2022.4.26	0.13	是
			8 硫化氢	0.06	2022.4.26	0.002	是
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022.4.26	<10	是
3	厂界下风向3#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022.4.26	1.09	是
			2 环氧丙烷	0.1	2022.4.26	ND	是
			3 环氧乙烷	0.04	2022.4.26	ND	是
			4 苯乙烯	0.5	2022.4.26	ND	是
			5 丙烯腈	0.15	2022.4.26	ND	是
			6 正丁醇	0.5	2022.4.26	/	/
			7 氨气	1.5	2022.4.26	0.11	是
			8 硫化氢	0.06	2022.4.26	0.002	是
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022.4.26	<10	是
4	厂界下风向4#	大气环境检 测	1 非甲烷总烃	4	2022.4.26	1.29	是
			2 环氧丙烷	0.1	2022.4.26	ND	是
			3 环氧乙烷	0.04	2022.4.26	ND	是
			4 苯乙烯	0.5	2022.4.26	ND	是
			5 丙烯腈	0.15	2022.4.26	ND	是
			6 正丁醇	0.5	2022.4.26	/	/
			7 氨气	1.5	2022.4.26	0.13	是
			8 硫化氢	0.06	2022.4.26	0.002	是
			9 臭气浓度	20 (无量纲)	2022.4.26	<10	是

编制: 安保部

万荣风

审批:

张群



2022年第二季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论
厂界东侧	噪声监测	2022/4/26	59.9	65	49.4	55	合格
厂界南侧	噪声监测	2022/4/26	57.3	65	50	55	合格
厂界西侧	噪声监测	2022/4/26	60	65	50.7	55	合格
厂界北侧	噪声监测	2022/4/26	59.2	65	50.4	55	合格

编制：万荣风

审批：[Signature]